



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Киров»
(ООО «Газпром теплоэнерго Киров»)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ул. Воровского, д. 78-а, г. Киров,
Кировская область, Российская Федерация, 610035
тел.: +7 (8332) 21-72-89, 21-72-86, факс: +7 (8332) 21-72-89
e-mail: mail@gpte43.ru, www.gtkirov.prf
ОКПО 80629431, ОГРН 1094345020901, ИНН 4345268905, КПП 434501001
13.05.2014 № *681/2014*
на № _____ от _____

**И.о. министра имущественных
отношений Кировской области**

Казаковцеву С.А.

**610019, г. Киров, Кировская обл.,
ул. Карла Либкнехта, 69**

*О возможности подключения
к системе теплоснабжения*

Уважаемый Сергей Алексеевич!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации по возможности подключения и технических условия подключения к системе теплоснабжения в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Киров» (далее – Общество) в Куменском городском поселении Кировской области перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству в границах земельного участка 43:14:020212:336 и расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Милицейская 9 (вид разрешённого использования – объекты гаражного назначения), сообщая следующее:

Техническая возможность подключения перспективных объектов капитального строительства в границах земельного участка 43:14:020212:336 имеется. Подключение возможно от источника теплоснабжения – котельной БМК 5/1, расположенной по адресу Кировская область, Куменский район, пгт Кумены, ул. Гагарина, 24. Разрешённый максимум потребления тепловой энергии на сегодняшний день для перспективных объектов капитального строительства в пределах указанного земельного участка с учётом резерва мощности котельной БМК5/1 и ЦТП, а также пропускной способности существующих трубопроводов тепловых сетей составляет 0,15 Гкал/ч.

Выдача технических условий в целях подключения объектов перспективного строительства в границах земельного участка 43:14:020212:336 возможна после направления в адрес Общества необходимой информации о таких объектах в соответствии с п. 16 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждённых Постановлением

Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 (необходимая суммарная тепловая нагрузка по видам теплопотребления, режимы теплопотребления, информация о границах земельного участка и др.).



А.В. Паленный